



NURMIJÄRVEN KUNNAN PALVELUVERKKOTYÖ 2020, VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO NURMIJÄRVEN LUKION, SEITSEMÄN VELJEKSEN KOULUN JA RAJAKAAREN HANKESUUNNITELMISTA SEKÄ LUKIORATKAISUSTA

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 15.6.2020 päättänyt antaa seuraavan lausunnon hankesuunnitelmista sekä lukioratkaisusta.

Vammaisneuvosto edellyttää, että Rajamäen tulevan kampuksen, sekä lukion tilat vastaavat kaikkien oppilaiden tarpeisiin riippumatta vammoista, rajoitteista tai sairauksista. Esteettömyyttä kouluympäristössä edellytetään tarkasteltavan laajasti, kuten esimerkiksi tilojen esteettömyys liikuntavammaisille. Suunnittelussa pitää huomioida myös tulevan Rajamäen nuorisotilan, sekä kirjaston tilojen esteettömyys. Toimitilasuunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttäjäkunta sekä tilojen rakenteellinen muuntojoustavuus.

Vammaisneuvosto toivoo, että uudisrakennuksen opetustekniikka, digitaalisuus ja automatiikka voisivat palvella myös muita käyttäjäryhmiä joko yhteistyössä yhteisöjen/toimijoiden kanssa tai itsenäisesti rakennettavia tiloja käyttäen. Digitaalisuuden hyödyntämisessä voitaisiin huomioida monipuolinen vuorovaikutus ja kokemusoppiminen eri ihmisten välillä.

Tilojen tulee sijaita sellaisissa paikoissa, että ne ovat helposti saavutettavissa myös julkisilla kulkuneuvoilla. Vammaisneuvoston mielestä parhaimmin esitetyistä sijoitusvaihtoehdoista täyttää vaihtoehto yksi eli lukion sijoitus Kirkonkylään Liikuntapuisto/Toreeninmäki. Näin taataan tulevalle lukiolle monipuolinen oppimis- ja kurssiympäristö.

Lisäksi tulee huomioida esteettömyyden kannalta seuraavat seikat:

- Esteettömien sisäänkäyntien ovien tulee olla sähköisesti avautuvia. Oviympäristöt ja mahdollisten ovenavauskytkimien sijainti tulee esittää detaljikuvin. Esteettömät sisäänkäynnit tulee toteuttaa, ilman kynnyksiä.
- Kaikissa kulkuväylien materiaalivalinnoissa tulee huomioida, että pintojen tulee olla tasaisia, kovia ja märkänäkin luistamattomia. Materiaalien saumakohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota: enintään 5 mm:n rako on sallittu. Kulkuväylien on oltava ohjaavia: valaistus, värit, opasteet ja ohjaavat listat valitaan kulloiseenkin tarkoitukseen. Uusiutuvien pintamateriaalien tulee olla heijastamattomia. Materiaaleissa ja pinnoissa tulee käyttää mahdollisimman suuria kontrasteja, jotka auttavat hahmottamaan tiloja:

seinien on erotuttava lattiaista, oviaukkojen seinistä, wc-kalusteiden wc-tilasta ja kalusteiden ympäristöstään jne.

- Hissin rakentaminen. Hisseistä säädetään mm. hissidirektiivissä, 2014/33/EU sekä hissiturvallisuuslaissa (134/2016). Hissin tulee noudattaa EN 81-70 –standardia. Hissin valinnassa on nämä huomioitava ja valittava kohteeseen tiloiltaan niin tilava hissi kuin suinkin mahdollista, niin että sinne mahtuisi myös tilaa vievä sähkökäyttöinen pyörätuoli.
- Kaikkiin esteettömiin wc-tiloihin tulee asentaa hälytysjärjestelmä ja sen toiminta tulee todentaa. Hälytysjärjestelmien tulee palvella myös aistivammaisia. Istuinten tukilaitteiden tulee olla seinäkiinnitteisiä.
- Mikäli uudisrakennusta ei tule, vaan korjataan vanhaa, niin remontissa avataan rakenteita, joissa saattaa olla haitallisia aineita ja kasvustoja. Ennen rakenteiden sulkemista tulee varmistaa, että rakenteet ovat kuivia ja kaikkien haitallisten aineiden leviäminen huoneilmaan on estetty. Ilmanvaihto ja tuuletus tulee järjestää niin, että sisäilma on turvallinen kaikille.
- Lukion rakentamisessa ja tulo- ja poistumisväylien sekä piha-alueiden suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys sekä riittävä tila saattoliikenteelle pysähtyä sekä tila, jossa saattoliikenne voi odottaa.

Vammaisneuvosto edellyttää, että varsinaisen suunnittelun valmistuttua hanke esitellään vammaisneuvostolle.

Kunnioittavasti,

Kimmo Viisanen
Nurmijärven vammaisneuvoston puheenjohtaja
15.6.2020