

Ylipaavalniemi Päivi (ELY)

Vastaanottaja: Arja Juntila
Kopio: Heinonen Saila-Maarit (ELY); Ylipaavalniemi Päivi (ELY)
Aihe: Naapurin lausunto koskien Nurmijärven Sähkövarasto Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemusta kantatien 45 (Hämeentie) varrella, Nurmijärvellä

Naapurin lausunto 15.6.2023
UUDELY/8394/2023

Nurmijärven kunta on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta naapurin kuulemislausuntoa koskien Nurmijärven Sähkövarasto Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemusta kiinteistöllä 543-412-1-890, Nurmijärvellä. Kiinteistö rajautuu kantatiehen 45 (Hämeentie). Hakemus koskee kiinteistöllä sijaitsevan Nurmijärven muuntoaseman yhteyteen kytkettävän sähkövaraston rakentamista. Alue aidataan. Kulku sähkövarastolle esitetään tapahtuvan Muuntamontien-kautta.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri (L) -vastuualue lausuu naapurina seuraavaa:

Kantatien 45 suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta mitattuna. Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 §). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aita taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (LjMTL 46 § 1. mom.). Kun sähkövarasto ja kaikki siihen liittyvät rakenteet sijoitetaan kiinteistöllä maantien suoja-alueen ulkopuolelle, ei Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa hankkeen sijaintiin kiinteistöllä.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue katsoo, että kulku kiinteistölle tulee järjestää Muuntamontien kautta.

Kantatien 45 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ko. alueella on 7178 ajoneuvoa, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on 10 %. Alueella on nopeusrajoitus 80 km/h.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suhtautuu kielteisesti hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan.

Hankkeesta tulee kuulla myös Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualuetta.

Tämä lausunto on oltava käsillä, kun rakentamisesta päättävä viranomainen harkitsee Maankäyttö- ja rakennuslain taikka muun lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi suunnitellulle hankkeelle. Mikäli kunnan viranomainen katsoo, että asia koskee ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat tai elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueita, tulee asiasta kuulla edellä mainittuja vastuualueita erikseen.

Lausunto lähetetään ainoastaan sähköpostilla ja arkistoidaan sähköiseen järjestelmään.

Ystävällisin terveisin,

Päivi Ylipaavalniemi
Tienpidon asiantuntija
paivi.ylipaavalniemi@ely-keskus.fi

Puh. 0295121369

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liikenne ja infrastruktuuri

PL 36, 00521 Helsinki

www.ely-keskus.fi/uusimaa

Tämä asiakirja UUELY/8394/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/8394/2023 har godkänts elektroniskt

Ylipaavalniemi Päivi 15.06.2023 14:30