



Lupa- ja valvontavirasto
kirjaamo@lvv.fi
Viite: LVV-U/79337/2026

15.10.2026

Nurmijärven kunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan DigitalLand Services Kinetic DC Oy, Klaukkalan Sudentullin datakeskus, Nurmijärvi

Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Nurmijärven kunnan lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan DigitalLand Services Kinetic DC Oy, Klaukkalan Sudentullin datakeskus, Nurmijärvi. Lausunto on pyydetty 15.10.2026 mennessä.

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Klaukkalan taajaman pohjoispuolelle, Klaukkalan kehätien varrelle. Klaukkalan keskusta on noin 4 km etäisyydellä hankealueesta.

Hankealueelle on hyväksytty Sudentullin työpaikka-alueen asemakaava 18.3.2026, joka mahdollistaa datakeskustoimintojen sijoittumisen alueelle. Kaavasta on valittu, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 96 ha, josta datakeskustoiminnoille varatun korttelin (T) pinta-ala on noin 60 ha, josta osa on asemakaavassa määrättyä rakennusala, johon datakeskuksen voi toteuttaa.

Hankealueelle suunniteltava datakeskus koostuu yhteensä viidestä datakeskusrakennuksesta. Yksi rakennus koostuu useammasta moduulista. Yhden moduulin sähköteho on noin 45 MW. Viidessä rakennuksessa on yhteensä 12,5 moduulia, jolloin kokonaissähköteho on 560 MW. Varavoimageneraattorien kokonaispolttolaitteiden teho on 1 356 MW. Tekninen alue tullaan aitaamaan. Pääsähkönsyöttöön liittyvät rakennukset sijoitetaan datakeskusrakennuksen eteläpuolelle.

Klaukkalan Sudentullin datakeskushankkeelle tulee tehdä YVA-menettely siihen liittyvän varavoiman vuoksi: suunniteltujen varageneraattorien yhteenlaskettu polttolaitteiden teho ylittää YVA-lain liitteen 1 kohdan 7a mukaisen 300 megawatin (MW) polttolaitteiden tehon raja-arvon.

Datakeskusrakennukset on tarkoitus rakentaa hankealueelle vaiheittain. Ensimmäisen rakennuksen rakentamisen yhteydessä tehdään maatyöt valmiiksi muiden rakennuksien osalta. Louhinta- ja tasaustöissä poistettavat maa- ja kiviainekset hyödynnetään mahdollisimman tarkoin hankealueella tarvittaviin täyttöihin ja maisemointiin. YVA-ohjelmavaiheessa suuntaa antava arvio tontille tehtävien muokkausten massataseesta on noin 3 300 000 m³ ylijäämäinen murskeen osalta. Datakeskustoimintojen alue on suunniteltu tasattavan kahteen korkoasemaan.

Datakeskus on suunniteltu liitettävän ensisijaisesti valtakunnan sähköverkkoon Passanmäkeen rakennettavalle sähköasemalle 400 kV voimajohtolla (n. 7,7 km) sekä 400 kV maakaapelilla (n. 9,2 km). Voimajohtojen reittivaihtoehdot sijoittuvat Klaukkalan, Perttulan ja Valkjärven osayleiskaavojen alueille. Alueet ovat nykyisin pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään sähkönsiirron johtoalueiden peruserätekuvat A-F tarvittavine tilanvarauksineen. Tarvittavan voimajohtoalueen tilavarauksen vaihtelee YVA-ohjelman mukaan noin 42-90 metrin välillä.



riippuen sijainnista ja suhteesta esim. olevaan voimajohtolinjaan. Johtoaukean molemmin puolin sijaitsevat lisäksi 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua rajoitetaan, eli todellisuudessa rajoitusalue on 20 metriä leveämpi kuin johtoaukea, ollen 62-110 metrin levyinen.

Rakentamisen alkamisen arvioidaan alkavan vuonna 2027–2028. Hankealueen maanrakennusvaiheen on arvioitu kestävän noin puoli vuotta. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan kestävän noin kaksi–kolme vuotta. Vuoden 2030 loppuun mennessä arvioidaan kaikkien rakennuksien olevan toiminnassa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuvaus

Ramboll Finland Oy on laatinut ympäristövaikutusten arviointiohjelman Klaukkalan datakeskushankkeelle 2.9.2026. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 16 §:n mukaan YVA-ohjelmassa on esitettävä suunnitelma siitä, miten hankkeen vaikutuksia arvioidaan ja ohjelmassa tulee tunnistaa, arvioida ja kuvata alustavasti ne vaikutukset, jotka voivat olla merkittäviä.

Arviointiohjelmassa tarkastelussa on niin sanottu nollavaihtoehto VE0, jossa hanketta ei toteuteta eikä ympäristön nykytila muutu sekä vaihtoehto VE1, jossa datakeskustoiminnot ja sähkönsiirron ratkaisut toteutetaan.

Arviointiohjelman alustavan arvion mukaan hankkeen todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ilmastoon, luonnonvarojen hyödyntämiseen, yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen, kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä maa- ja kallioperään. Merkitykseltään vähäisiksi tai kohtalaisiksi on alustavasti arvioitu hankkeen aiheuttama tärinä sekä hankkeen tuottamat vaikutukset terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen, liikenteeseen, maisemaan ja pohjavesiin.

Merkityksettömiksi tai vähäisiksi arvioidaan alustavasti sähkönsiirron aiheuttama melu ja tärinä sekä sähkönsiirron aiheuttamat vaikutukset suojelualueisiin, liikenteeseen, ilmanlaatuun ja pintavesiin. Hankkeella ei myöskään arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden mahdollisten hankkeiden kanssa. Näitä vaikutuksia ei ehdoteta arvioitavan tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Merkittävydeltään epävarmoiksi arviointiohjelmassa esitetään hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin, lintuihin, luonnon monimuotoisuuteen ja suojelualueisiin sekä hankkeen tuottamat melu- ja ilmanlaatuvaikutukset. Myös onnettomuus- ja poikkeustilanteiden aiheuttamien vaikutusten merkittävydestä ei ole YVA-ohjelmavaiheessa varmuutta.

Aiemmin laadituista selvityksistä melu- ja ilmanlaatumallinnukset päivitetään YVA-selostusvaiheessa hankkeen tarkentuneiden lähtötietojen perusteella. Muiden selvitysten arvioidaan olevan riittäviä YVA-menettelyn vaikutusten arvioinnin tueksi.



Johtopäätökset

Hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset

Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa taulukossa 7-1 alustavasti merkittäviksi arvioidut vaikutukset ovat oikeansuuntaisia. Todennäköisesti merkittäviksi vaikutuksiksi voivat myös muodostua datakeskuksen rakentamisesta ja toiminnasta syntyvä melu ja päästöt ilmaan. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta ihmisten terveyteen ja elinoloihin ja vaikutusten merkittävyys tulisi tästä syystä arvioida huolellisesti. Myös onnettomuus- ja poikkeustilanteet voivat muodostua vaikutuksiltaan merkittäviksi lähialueen asukkaille ja ympäristölle, ja niiden mahdollisuus ja merkittävyys tulisi selvittää.

YVA-ohjelman taulukossa 7-1 koskien todennäköisesti merkittävimpiä vaikutuksia on esitetty vaikutukset mm. yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen. Nurmijärven kunta toteaa, että Sudentullin työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.3.2026 ja se mahdollistaa alueen maankäytön datakeskushankkeelle, eikä Nurmijärven kunta näe tarvetta kaavamuutokselle hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin myötä, jossa arvioidaan asemakaavan mukaisen maankäytön vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi

YVA-ohjelmassa todetaan, että maisemavaikutusten arvioinnissa tarkastellaan asiantuntija-arviona, aiheutuuko hankkeesta muutoksia maisemakuvaan. Muutoksen voi kuitenkin todellisuudessa todeta olevan väistämätön, koska datakeskushankkeessa toteutetaan mittavaa louhintaa, maansiirtotöitä ja rakentamista lopputilanteessa laajalle alueelle, joten lähtökohtaisesti voidaan todeta, että lähimaisemaan tulee kohdistumaan merkittäviä vaikutuksia hankkeesta. YVA-ohjelmassa ei mainita menetelmänä YVA:n ennakkoneuvottelussa mainittua alueesta laadittavaa maastomallipohjaista näkyvyysanalyysia. Vaikka analyysikartta tunnetusti pelkistää tietyssä määrin tulosta, eikä ota huomioon yksittäisten elementtien katvetta, niin Nurmijärven kunta kehottaa laatimaan kyseisen analyysin, jolla mm. asukkaille voidaan todentaa hankkeen näkyvyyttä tai katveeseen jäämistä hankkeen lähialueilla.

Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulisi arvioida tarkemmin datakeskuksessa käytettävien IT-laitteiden uusimisen, varavoiman käytön ja lämmön talteenoton vaikutukset datakeskuksen tuottamiin ilmastovaikutuksiin. Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan hukkalämmön hyödyntämisen tulisi olla lähtökohta datakeskuksen toiminnassa ja tätä on selvitetty ennen YVA-ohjelmavaihetta.

YVA-ohjelmassa todetaan, että maakaapelista ei muodostu vaikutuksia hankkeen toiminnan aikana. Nurmijärven kunta muistuttaa, että myös maakaapeleita koskee maankäytön rajoitukset, joiden vaikutukset tulee kuvata huolellisesti YVA-selostuksessa.

Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutustenarviossa tulisi huomioida sähkönsiirron rakentamisen mahdolliset vaikutukset maa- ja metsätalouteen.



Nurmijärven kunta huomauttaa, että ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä kaikki alueen arvot huomioiden, eli valtakunnalliseen, maakunnalliseen ja paikalliseen tasoon kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee esittää YVA-selostuksessa. Arvioinnissa tulisi myös tuoda selkeästi esille, onko vaikutukset arvioitu mahdollisten lieventämistoimenpiteiden kanssa vai ilman.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa todetaan, että ”*aiemmissa YVA-menettelyn läpi käyneissä datakeskushankkeissa ei ole tunnistettu todennäköisesti merkittäviksi yltäviä vaikutuksia lieventämistoimenpiteet huomioon ottaen tai todennäköisesti merkittäviksi yltävät vaikutukset ovat koskeneet vain ilmastoa.*” Nurmijärven kunta kehottaa välttämään liian vahvoja yleistyksiä mahdollisten vaikutusten merkittävydestä ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana. Esimerkiksi Pyhäjoen datakeskushankkeen YVA-selostuksesta annetun perustellun päätelmän mukaan datakeskushankkeella on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia alueen luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen, linnustosta erityisesti päiväpetolintuihin, Liminkaojan vesistöön, ihmisten elinoloihin erityisesti liikennevaikutusten kautta sekä luonnonvarojen käyttöön ja ilmanlaatuun.

Hankealueen rajaus

Nurmijärven kunta huomauttaa, että YVA-ohjelmassa esitetty hankealueen rajaus asemakaavarajauksen mukaisena on harhaanjohtava. Nurmijärven kunta on nostanut asian esille YVA-lain mukaisessa ennakkoneuvottelussa 9.6.2026, jolloin on todettu, että hankealueen rajaus korjataan YVA-aineistoon. Tätä ei ole kuitenkaan YVA-ohjelmavaiheessa tehty.

Nurmijärven kunnan huomautus perustuu siihen, että datakeskustoiminnot voidaan toteuttaa vain asemakaavan Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) rakennusalueelle, joka on koko asemakaava-alueella huomattavasti suppeampi maa-alue. Mitä lähempänä todellista hankealuetta ollaan, sitä vahvemmin korostuu mittojen oikeellisuus. Virhe korostuu erityisesti mm. lähialueen asuin- ja lomarakennusten etäisyyksiä kuvaavassa taulukossa 8-1 ja kuvassa 8-1, jossa rakennukset vaikuttavat olevan todellisuutta lähempänä hankealuetta, jolloin vaikutusten merkittävyys vääristyy liialliseksi kehän kauemmassa reunassa esitettyjen rakennusten osalta. Myös YVA-ohjelmassa mainitut merkittävien vaikutusten arvioinnit ulottuvat hankealueen rajauksessa olevan virheen vuoksi väärin liian laajalle alueen ympäristöön. YVA-ohjelmassa esitetyt etäisyydet hankealueesta ovat systemaattisesti väärin ja tiedot tulee Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan tarkistaa YVA-selostukseen.

Myös laadituista selvityksistä suoraan YVA-ohjelman tekstiin otetut etäisyydet tuottavat epäselvän kokonaisuuden, koska mm. eri vaiheiden luontoselvityksissä on erilaiset selvitysalueen rajaukset, eikä lukija tiedä mihin rajaan tekstissä viitataan missäkin kohdassa. Tämä tulee selvittää YVA-selostukseen.

Koska datakeskusrakennuksia ei voi rakentaa muualle, kuin asemakaavan Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) rakennusalueelle, niin Nurmijärven kunta näkee mahdollisen hankealueen realistisen rajauksen esittämisen vasta YVA-selostusvaiheessa olevan pyrkimys tietoiseen harhautukseen vaikutusten keinotekoiseksi lieventämiseksi selostusvaiheessa, kun YVA-ohjelmavaiheessa on lähtökohtana esitetty väärä tietoja.



Hankealueen virheellisesti esitetty rajausta tuottaa myös epäselvyyttä ja liioittelee hankealueen arvoja ja sitä myötä hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) rakennusalueelle sijoittuu YVA-ohjelmassa eri kohdissa mainittujen virheellisesti neljän ja toisessa kohdassa asianmukaisesti asemakaava-alueen viiden kiinteän muinaisjäännöksen sijaan kaksi kiinteää muinaisjäännöskohdetta, joista toisessa on alakohde. Muihin asemakaava-alueella oleviin kiinteisiin muinaisjäännöksiin ei kohdistu hankkeesta vaikutuksia.

Nykytilan kuvaus tulee Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan tarkistaa koskemaan todellista hankealuetta. YVA-selostukseen tulee nykytilan kuvausta täydentää valokuvilla.

Aineisto ja selvitykset

Nurmijärven kunta huomauttaa, että yleisesti ottaen arvioinnin tulisi perustua ajantasaisimpaan saatavilla olevaan tietoon. Tästä syystä esimerkiksi arviointiselostuksessa käytetty valuma-aluejako tulisi päivittää Suomen ympäristökeskuksen uuteen, vuonna 2023 julkaistuun, valuma-alueaineistoon, jonka tarkkuus ja ajantasaisuus on vuoden 1990 aineistoa parempi.

Nurmijärven kunta muistuttaa myös selkeiden ja helposti luettavien karttojen merkityksestä arviointiprosessin aikana. Esimerkiksi karttojen selitteissä ei tule esittää kohteita, joita ei ole näkyvissä kartalla. Myös sijaintia määrittävien tekstimuotoisten kuvausten sijaan olisi selkeämpää ja yksiselitteisempää näyttää asia kuvalla tai kartalla.

Nurmijärven kunta muistuttaa alueelle asemakaavoituksen yhteydessä laadittujen selvitysten merkittävyyttä mm. nykytilan kuvauksessa. YVA-selostuksessa on esitetty alueen talousmetsän olevan havumetsää, vaikka laadituissa luontoselvityksissä todetaan erityyppiset metsäkuviot. Nurmijärven kunta kehottaa tarkistamaan asian YVA-selostukseen. Nurmijärven kunta huomauttaa myös, että YVA-selostusvaiheessa tulee kuvausten olla yhteneväiset kaikilta osin. YVA-ohjelmassa on samasta asiasta esitetty erilaisia ja ristiriitaisia tietoja YVA-ohjelman eri kappaleissa.

YVA-ohjelman kappaleessa 8.4.2 todetaan, että hankealueen läheisyyteen mahdollisesti sijoittuvista talousvesikaivoista ei ole tietoa. Nurmijärven kunta toteaa, että Ramboll Finland Oy on tehnyt vuodesta 2026 alkaen talousvesikaivojen kartoitusta Sudentullin työpaikka-alueen asemakaava-alueen lähiympäristössä ja selvitystyö on edelleen käynnissä.

Yleiskaavatilanne

Nurmijärven kunta huomauttaa alueen yleiskaavatilannetta käsittelevän osion puutteista. Perttulan osayleiskaavan alueella voimajohtolinjaus ylittää maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät ekologiset yhteydet. Lisäksi alueella on siirtoviemäri, joka tulee huomioida erityisesti maakaapelireitin suunnittelussa. Valkjärven osayleiskaavassa itäisimmälle maatalousalueelle (MT), jonka voimajohtolinjaus ylittää, on osoitettu my-osa-aluemerkintä, jolla on osoitettu pelto- ja avomaisema-alueiden vesistöön rajautuvat suojaistutusvyöhykkeet. Perttulan osayleiskaavassa maakaapelireitin alkupää on myös kulttuuriympäristön kannalta arvokasta aluetta (sk-3) ja lähes koko reitti maisemallisesti arvokasta aluetta (ma-3).



Nurmijärvi

Maanomistusolot

Nurmijärven kunta huomauttaa, että asemakaava-alue on Klaukkalan kehätien liikennealueetta ja Kirkkotien katualuetta lukuun ottamatta kunnan omistuksessa. YVA-ohjelmassa mainitut alueen nykyiset asukkaat ovat toistaiseksi vuokralla alueen rakennuksissa ja poistuvat alueelta sovitusti viimeistään vuoden 2026 lopulla. Kyseessä on siis tiedossa oleva muutos alueella, minkä Nurmijärven kunta suosittelee huomioimaan ja selostamaan arvioinnissa.

Maakaapelin linjaus

Sähkönsiirron maakaapelin linjaus on YVA-ohjelmassa esitetty tulevan maankäytön suunnittelun kannalta hankalasti välittömästi Sudentullin asemakaava-alueen länsipuolella. Alueen nykyinen vesistö ja maankäytön kehittäminen huomioiden linjauksen tulisi Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan olla suoralinjaisempi, jolloin maakaapeli ei pirstoisi maa-alueetta hankaliksi suikaleiksi, joiden maankäytön suunnittelu on tarpeettoman hankalaa tai tuottaa maankäyttöön sopimattoman rajoitteen. Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan asia on ratkaistavissa suunnitelman tarkistuksella.

Yleisenä huomiona maakaapelireitin linjauksesta Nurmijärven kunta tuo esille, että maakaapelireitin linjaus on muuttunut arviointiohjelmassa joiltain osin liitteen 1 ja 2 selvityksistä. Muuttuneiden reittiosuuksien mahdolliset arvot tulisi selvittää tai pystyä osoittamaan YVA-prosessin aikana, jotta merkittävät vaikutukset näillä osioilla voidaan poissulkea.

Liikenneverkko

Nurmijärven kunta muistuttaa, että alueen nykyinen liikenneverkosto ei datakeskuksen toteutuksen myötä säily alueella, toisin kuin YVA-ohjelman kappaleessa 5.2.9 *Liikenne ja logistiikka* kuvaillaan. Alueelle rakennetaan asemakaavan mukainen katuverkosto ja varatieyhteys. YVA-selostukseen tulee tarkistaa nämä, jotta vaikutukset liikenteeseen esitetään asianmukaisesti arvioinnissa. Nurmijärven kunta kehottaa myös hyödyntämään kartta-aineistoa YVA-selostuksen tie- ja katualueiden kuvauksessa, koska tekstimuotoisena ne eivät ole kaikilta osin selkeitä YVA-ohjelmassa.

Pilaantuneet maa-alueet

Nurmijärven kunta muistuttaa, että maakaapelireitin läheisyyteen sijoittuu joitain pilaantuneita maa-alueita Maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI) -rajapintapalvelun mukaan. Alueilla tapahtuvassa maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa on otettava yhteys valvontaviranomaiseen. MATTI-rajapintapalvelun ja muiden mahdollisten pilaantuneiden maaperäkohteiden esiintyminen ja sijainti suunnitellun maakaapelireitin varrella tulisi huomioida ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Käytetty termistö

Nurmijärven kunta muistuttaa, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on 13.3.2025 lausunnossaan katsonut, että kokonaisuutena arvioiden norossa ei ole kyse sellaisesta vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta luonnontilaisesta norosta, jonka vaarantamiselle tulisi hakea poikkeuslupaa. Nurmijärven kunnan näkemys on, että kyseistä



Nurmijärvi

termiä ei tule käyttää missään YVA-arvion tekstissä, jottei aiheuteta väärinkäsityksiä vesistöön liittyvästä statuksesta, mukaan lukien YVA-ohjelman kappale 6.5.2 *Sidosryhmäkokouksen kuvaus*.

Yleisenä huomiona Nurmijärven kunta huomauttaa, että arvioinnissa tulee käyttää asiantuntevaa ja yleistä termistöä ja kehottaa tarkistamaan nämä YVA-selostukseen.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat

YVA-ohjelman kappaleessa 9.1 *Kaavoitus* esitetään kirjaus, ettei Nurmijärven kunta näe tarpeellisenä kaavamuutostarvetta. Tähän Nurmijärven kunta toteaa tässä lausunnossa aiemmin kirjatusti, jonka mukaan 18.3.2026 hyväksytty asemakaava mahdollistaa ympäristövaikutusten arvioinnissa olevan hankkeen kaltaisen maankäytön alueella, eikä siksi tarvetta muutokselle nähdä olevan.

YVA-ohjelman kappaleessa 9.2 *Rakentamislupa* todetaan, että kunnan rakennusviranomaisen on varmistettava perustellun päätelmän ajantasaisuus. Nurmijärven kunta huomauttaa, että Lupa ja valvontavirasto (LVV) laatii lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista perustuvan perustellun päätelmän YVA-selostuksesta, ja on vastuussa sen ajantasaisuudesta.

YVA-ohjelman kappaleessa 9.6 *Vesilain mukaiset luvat* olisi Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan syytä mainita 13.3.2025 Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) lausunto koskien Sudentullin työpaikka-alueen asemakaava-alueella sijaitsevan noron poikkeuslupatarvetta, Nurmijärvi. ELY on lausunnossaan katsonut, että kokonaisuutena arvioiden norossa ei ole kyse sellaisesta vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta luonnontilaisesta norosta, jonka vaarantamiselle tulisi hakea poikkeuslupaa.

YVA-ohjelman kappaleessa 9.7 *Luonnonsuojelulain poikkeamislupa* todetaan hankealueen olevan sama kuin asemakaava-alue, mikä ei pidä paikkaansa tässä lausunnossa aiemmin kirjatusta syystä.

YVA-ohjelman kappaleessa 9.15 *Muinaismuistolain kajoamislupa* mainitaan 16.1.2025 Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon ja Museoviraston kanssa käyty muinaismuistolain 13 §:n mukainen neuvottelu koskien alueen kiinteitä muinaisjäännöksiä ja tarvittavia toimenpiteitä suhteessa suunniteltuun maankäyttöön. YVA-ohjelmassa ei käy ilmi ketkä neuvottelussa ovat olleet osallisena, ja että neuvottelu on käyty asemakaavoitusvaiheessa, eivätkä hankkeen edustaja tai YVA-konsultti ole olleet neuvottelussa mukana. Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan asia tulee kirjata selvemmin YVA-selostukseen.

Nurmijärven kunta huomauttaa, että hankealueen suunnittelussa tulee YVA-ohjelmassa mainittujen viranomaisohjeistuksen ja lainsäädännön lisäksi ottaa huomioon asemakaavamääräykset, jossa mm. määrätään työmaa-aikaisista hulevesistä.

YVA-ohjelman kappaleella 9.16 *Muut mahdolliset luvat ja suunnitelmat* koskien Nurmijärven kunta muistuttaa mahdollisesta pilaantuneiden maiden ilmoitus- ja kunnostamisvelvollisuudesta myös maakaapelireitin kaivuutöissä.



Lähteet

Nurmijärven kunta huomauttaa, että YVA-ohjelman listaus käytetyistä lähdeaineistoista on puutteellinen mm. asema- ja yleiskaava-aineiston osalta ja tähdentää, että YVA-selostuksessa tulee kaikki lähteet mainita arvioinnissa ja kirjata ne lähdelistaukseen.

Lopuksi

Nurmijärven kunnan näkemyksen mukaan YVA-selostukseen tulee korjata YVA-ohjelmasta huomautetut ja selvät virheet sekä tuottaa kokonaisuutena laadukas ja selkeä ympäristövaikutusten arviointi. Tämä on ensisijaisesti hanketoimijan etu, mutta välillisesti myös Nurmijärven kunnan etu, että hanke etenisi mahdollisimman jouhevasti asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen.

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Sini Korpinen, sini.korpinen@nurmijarvi.fi
yleiskaavasunnittelija Kia Kautonen, kia.kautonen@nurmijarvi.fi