Liikelaitosten johtokunta

Aika 01.12.2026 klo 17:00 -

Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Juhani

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat	
38	Liikelaitosten johtokunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pito 2027	3
39	Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027–2029	5
40	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027-2029	8
41	Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelma vuosille 2027–2031	11
42	Aleksia-liikelaitoksen asiakastyytyväisyyskysely oppilaille ja opiskelijoille vuonna 2026	14
43	Vastaus valtuustoaloitteeseen sen seikan tutkimiseksi, voitaisiinko yhdyskuntajätettä, tässä tapauksessa jäteveden puhdistuksessa kertyvää jätelietettä hyödyntää polttamalla termisesti polttolaitoksessa lämmön tuottamiseksi	16
44	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	22
45	Ilmoitusasiat	24
46	Kehitys- ja keskusteluasiat	25

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Heimonen Jorma, VIHR	puheenjohtaja	
	Lehtimäki Tommi, KOK	varapuheenjohtaja	
	Fager-Jokisalo Janine, SDP	jäsen	
	Koivalo Tiina, VAS	jäsen	
	Korkiakoski Niina, KESK	jäsen	
	Mattila Riina, KOK	jäsen	
	Tuominen Antti, PS	jäsen	
	Santala Eero, SDP	kunnanhallituksen edustaja	
	Rintamäki Kimmo	esittelijä	vesilaitoksen johtaja
	Savander-Hämäläinen Anu	esittelijä	palvelujohtaja
	Juutinen Monica	pöytäkirjanpitäjä	hallinnon asiantuntija

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 9.12.2026.

38
Liikelaitosten johtokunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pito 2027

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
1174/00.02.02.00/2026

Hallintosäännön 134 §:n mukaan

”Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.”

Kokouskutsun ja esityslistan toimittamisesta ja siihen liittyvistä määräajoista säädetään kunnan hallintosäännössä. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan sähköisesti tallentamalla asiakirjat luottamushenkilöiden verkkopalveluun.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Liikelaitosten johtokunta on päättänyt omalta osaltaan 19.8.2025 § 2 kokouskäytännöistä seuraavasti:
• Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti läsnäolokokouksina varsinaisella kokouspaikalla. Jos sekä varsinainen jäsen että varajäsen ovat estyneitä osallistumaan läsnäolokokoukseen, kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteyden (teams) kautta. Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan tapauskohtaisesti poiketa käytännöstä.
• Puheenjohtaja voi kuitenkin niin katsoessaan määrätä kokouksen pidettäväksi kaikkien osallistujien osalta läsnäolokokouksena tai kokonaan etäkokouksena.
• Viranhaltijat/asiantuntijat voivat soveltuvin osin osallistua toimielinten kokouksiin läsnä tai etänä.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Toimielimet päättävät itse pöytäkirjojensa nähtävänä pidosta.

Pöytäkirjan mahdollisimman pikainen nähtävänä pito parantaa osaltaan hallinnon tehokkuutta sekä nopeuttaa päätöksen täytäntöönpanoa ja lainvoimaiseksi tuloa.

Kunnanhallitus on 5.10.2026 § 133 päättänyt

1. antaa lautakunnille ja johtokunnille ohjeen pöytäkirjan tarkastuskäytännöstä niin, että pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouspäivästä,

2. että kunnan viranhaltijoiden sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä, ellei viranomainen perustellusta syystä päätä muuta aikaa.

Esittelijä

Palvelujohtaja
Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta päättää vuoden 2027 kokousten ja pöytäkirjojen nähtävillä pidon osalta seuraavaa:

1. Liikelaitosten johtokunnan kokoukset pidetään vuoden 2027 aikana seuraavan aikataulun mukaisesti:
   - tiistai 26.1.2027 klo 17.00
   - tiistai 2.3.2027 klo 17.00 (TP)
   - tiistai 4.5.2027 klo 17.00 (OVK I)
   - tiistai 1.6.2027 klo 17.00
   - tiistai 14.9.2027 klo 17.00 (OVK II + TA + inv. rakentamisohjelma)
   - tiistai 2.11.2027 klo 17.00 (OVK III)
   - tiistai 30.11.2027 klo 17.00 (TA + inv. rakentamisohjelma)
2. Liikelaitosten johtokunnan kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen toimitetaan kokousta edeltävän viikon aikana sähköisesti lautakunnan jäsenille ja varajäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen lautakuntaan valitsemalle edustajalle niin, että se julkaistaan luottamushenkilöiden extranetissä kokousta edeltävän viikon aikana. Johtokunnan esityslista (normaali lista) on luettavissa kunnan kotisivuilla www.nurmijarvi.fi liitteineen pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon aikana.
3. Liikelaitosten johtokunnan pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouspäivästä ja pöytäkirjat pidetään kuntalain mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta.
4. Viranhaltijoiden päätökset asetetaan nähtäville päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä. Päätökset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa muutoksenhakuajan.

Valmistelija

hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, hanna-maria.grandell(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

Ympäristötoimialan tulosaluepäälliköt
Palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen
Controller + taloussuunnittelupäällikkö + talousjohtaja
Hallintopäällikkö Outi Kylväjä
Hallintojohtaja Katja Vuorinen

39
Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027–2029

Liikelaitosten johtokunta 15.09.2026 § 24

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 15.6.2026 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyksen 2027 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys vuodelle 2027 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä.

Talousarviokehyksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2025 tilinpäätös sekä vuoden 2026 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2025 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2025 tilinpäätös ei sisällä.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2027 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2027 kustannuksiin myös inflaatiolla on vaikutusta.

Kunnan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana.

Aleksia-liikelaitoksen talousarvioesitys

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2027–2029 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen pohjalta. Kunnanhallituksen hyväksymässä kehyksessä Aleksia-liikelaitoksen toimintakatteeksi vuodelle 2027 on määritelty 62 000 euroa.

Liikevaihto ja muut toimintatuotot ovat 9,65 milj. euroa ja ovat n. 0,26 milj. euroa korkeammat kuin vuoden 2026 talousarviossa. Tuottojen nousuun vaikuttaa kustannusten noususta johtuva sisäisten veloitusten nousu.

Toimintakulut ovat 9,6 milj. euroa ja ovat n. 0,27 milj. euroa korkeammat kuin vuoden 2026 talousarviossa. Kulujen nousuun vaikuttavat olennaisesti sopimusperusteisten palkankorotusten ja sivukulujen, sisäisten vuokrien, palvelujen ostojen (ICT, koneiden ja laitteiden korjaus sekä sijaispalvelut) sekä pakkausmateriaalikulujen nousu. Lopullinen toimintakate on 62 300 euroa. Laskennalliset poistot ovat 62 300 euroa. Tulostavoite on nolla euroa.

Investointimäärärahaesitys vuosille 2027–2029 on 50 000 euroa/vuosi.

Aleksia-liikelaitokselle ei esitetä uusia vakansseja talousarviovuodelle. Henkilöstövaihdosten yhteydessä arvioidaan tarvittava henkilöresurssi.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027–2029 ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

talousjohtaja
vs. taloussuunnittelupäällikkö
hallintojohtaja
konsernin hallintopäällikkö

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
628/02.02.00/2026

Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2026 § 74 vuosien 2027–2029 talousarvion ja taloussuunnitelman.

Liikelaitosten johtokunnan 15.9.2026 hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen vuosille 2027–2029 ei ole tehty muutoksia.

Johtokuntaan nähden sitovan tavoitteen mittarina olevan oppilaille ja opiskelijoille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitetasoa vuodelle 2027 ei ole määritelty, koska syksyllä 2026 toteutettiin kysely lähtötason selvittämiseksi. Kyselyn tulosten perusteella vuoden 2027 tavoitetasoksi esitetään arvosanaa 2,7 asteikolla 1–4.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027–2029.
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy oppilaiden ja opiskelijoiden asiakastyytyväisyyskyselyn vuoden 2027 tavoitetasoksi 2,7 asteikolla 1–4.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, anu.savander-hamalainen(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

vs. taloussuunnittelupäällikkö
controller

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 1	Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma 2027-2029

40
Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027-2029

Liikelaitosten johtokunta 15.09.2026 § 23

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 15.6.2026 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyksen 2027 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys vuodelle 2027 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2025 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2025 tilinpäätös ei sisällä.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2027 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2027 kustannuksiin myös inflaatiolla on vaikutusta.

Kunnan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana.

Kunnanhallituksen hyväksymässä kehyksessä Nurmijärven Veden toimintakatteeksi vuodelle 2027 on määritelty 7 769 945 euroa. Talousarviossa liittymismaksuja arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa. Talousarviossa 2027 toimintakatteeksi ehdotetaan kehyksen mukaisesti 7 769 945 euroa.

Kehyksessä Nurmijärven Veden investoinnit talousarviovuodelle 2027 ovat 12,280 milj. euroa, 13,045 milj. euroa vuodelle 2028 ja 12,000 milj. euroa 2029. Rakentamisohjelmassa ehdotetaan likimäärin kehyksen mukaisia investointeja, talousarviovuodelle 2027 ovat 12,230 milj. euroa, 13,095 milj. euroa vuodelle 2028 ja 12,000 milj. euroa 2029.

Liikelaitos hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Nurmijärven Veden toimintamenojen ennustetaan nousevan noin kaksi prosenttia (2 %). Vedenkäytön ennustetaan kasvavan alle 0,5 %:a, minkä seurauksena pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pysynevät likimäärin samalla tasolla. Henkilöstökuluja nostavat paikalliset ja keskitetyt erät. Tehokkaalla aineiden ja tarvikkeiden hyödyntämisellä ja optimoidulla palvelujen ostoilla kompensoidaan osa kasvavista henkilöstö- ja eläkekuluista.

Hinnoitteluun ei esitetä korotuksia. Kasvavien investointien rahoitustarve realisoituu laskennallisten poistojen noustessa noin 0,4 milj. euroa verrattuna talousarvioon 2026.

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Eläköitymisen ja muiden henkilöstömuutosten takia vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uudet henkilöt.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027–2029 ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

talousjohtaja
vs. taloussuunnittelupäällikkö
hallintojohtaja
konsernin hallintopäällikkö
controller

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
628/02.02.00/2026

Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Liikelaitosten johtokunta § 23 15.09.2026
Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2026 § 74 vuosien 2027–2029 talousarvion ja taloussuunnitelman.

Liikelaitosten johtokunnan 15.9.2026 hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen vuosille 2027–2029 ei ole tehty muutoksia.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027-2029.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

vs. taloussuunnittelupäällikkö
controller

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 2	Nurmijärven Vesi-Liikelaitos talousarvio 2027 ja- suunnitelma 2028-2029

Liikelaitosten johtokunta § 25 15.09.2026
Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026

41
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelma vuosille 2027–2031

Liikelaitosten johtokunta 15.09.2026 § 25

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehyksen ja laadintaohjeen vuoden 2027 talousarviovalmistelua varten 15.6.2026. Nyt käsittelyssä oleva investointiesitys on kehyksen mukainen. Nurmijärven Veden rakentamisohjelma on laadittu teknisen keskuksen ja Nurmijärven Veden yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2031 saakka. Tulevien vuosien investointitaso tarkentuu myöhemmin.

Nurmijärven Veden rakentamisohjelma sisältää vesihuollon rakentamisen ja irtaimiston hankinnan. Rakentamisohjelma koostuu uusien verkostojen rakentamisesta, pääjohtojen rakentamisesta, tuotantolaitosten uudisrakentamisesta ja peruskorjauksista sekä vesihuoltoverkostojen saneerauksesta.

Uudiskohteissa investoinnit on sovitettu yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnan asunto- ja yritysalueiden käyttöönoton edellyttämä uusien verkostojen rakentaminen on ohjelmoitu tapahtuvaksi samanaikaisesti katujen kanssa. Kauden aikana 5–20 % vesilaitoksen investoinneista syntyy uudiskohteiden rakentamisesta. Osuus on kaudella tavanomaista pienempi, johtuen ajanjaksoon sijoittuvista isoista laitoshankkeista.

Vesihuoltoverkostojen osalta rakentamisohjelmakauden aikana keskitytään päävesijohtojen rakentamiseen ja saneeraamiseen. Päävesijohtoja saneerataan Vanhan Rajamäentien ja Matkun ympäristössä Rajamäellä. Päävesijohtojen lisäksi saneerausta tehdään myös pienimmissä jakeluvesijohto- ja keräilyviemärikohteissa, kuten kirkonkylässä Pratikankujalla.

Suunnittelukauden lopussa on tarkoitus aloittaa Teilinummi-kirkonkylä päävesijohdon rakentaminen sekä mahdollisen Teilinummi-Rajamäen vesijohdon suunnittelu.

Jätevedenkäsittelyn puolella kauden merkittävin investointi on kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyisen viereen. Jäteveden automaatiojärjestelmän uusiminen on aikataulutettu Klaukkalan jäteveden puhdistamon laitesaneerausten yhteyteen suunnittelukauden lopulla. Puhdistamolla on lisäksi varauduttu parantamaan energiatehokkuutta sekä arvioimaan lietteen mädätyksen tulevaisuutta. Jätevedenpumppaamojen saneerausta jatketaan vuosittain 2–3 pumppaamolla.

Lisäksi nykyisiä laitoksia pidetään toimintakuntoisina peruskorjausten avulla ja varavoimavalmiutta lisätään edelleen.

Johtokunta muuttaa tarvittaessa rakentamisohjelman hyväksymisvaiheessa viimeistään alkuvuodesta 2027 alustavan rakentamisohjelman vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja.

Liikelaitosten johtokunta § 25 15.09.2026
Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026

Esittelijä
Vesilaitoksen johtaja

Esitys
Liikelaitosten johtokunta hyväksyy liitteenä olevan alustavan rakentamisohjelman vuosille 2027–2031. Johtokunta muuttaa tarvittaessa rakentamisohjelman vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja.

Valmistelija
vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Jakelu
talousjohtaja
vs. taloussuunnittelupäällikkö
hallintojohtaja
konsernin hallintopäällikkö

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
628/02.02.00/2026

Rakentamisohjelma on sitova vuoden 2027 osalta ja ohjeellinen vuosille 2028–2031. Rakentamisohjelman kokonaismäärärahat eivät ole muuttuneet vuoden 2027 osalta kunnan päätöselinten käsittelyissä. Syksyn aikana hankkeiden aikataulut ovat tarkentuneet, minkä vuoksi pieniä määrärahasiirtoja on toteutunut hankkeiden välillä. Valtuuston hyväksymässä Nurmijärven Veden rakentamisohjelmassa vuodelle 2027 on varattu määrärahoja yhteensä 12.230.000,00 €

Esittelijä
Vesilaitoksen johtaja

Esitys
Liikelaitosten johtokunta hyväksyy liitteenä olevan rakentamisohjelman vuodelle 2027. Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan sisäisiä siirtoja hankkeiden välillä.

Valmistelija
vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

vs. taloussuunnittelupäällikkö
controller

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 3	Nurmijärven Vesi Rakentamisohjelma 2027 (johtokunta 1.12.2026)

42
Aleksia-liikelaitoksen asiakastyytyväisyyskysely oppilaille ja opiskelijoille vuonna 2026

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
1116/00.01.02.06/2026

Aleksia toteutti yhteistyössä koulutuspalvelujen kanssa kouluruokakyselyn oppilaille ja opiskelijoille. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 424 oppilasta ja opiskelijaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kouluruokailuun osallistumista, asiakastyytyväisyyttä sekä kehittämistarpeita.

Kyselyn mukaan 66 prosenttia vastaajista osallistuu kouluruokailuun päivittäin. Päivittäin kouluruokaa syövien osuus oli suurin alakouluissa (77 prosenttia), kun vastaavat osuudet olivat yläkouluissa 51 prosenttia ja lukioissa 48 prosenttia.

Ateriakokonaisuuden osalta 30 prosenttia vastaajista ilmoitti syövänsä kaikki tarjolla olevat aterianosat. Suurin osa vastaajista (65 prosenttia) syö vain osan aterian osista ja viisi prosenttia ilmoitti syövänsä pääasiassa pelkkää leipää. Erityisesti yläkouluissa täysipainoisen aterian syövien osuus oli muita koulutusasteita pienempi.

Kouluruokailun laatua arvioitiin useiden osa-alueiden kautta asteikolla 1–4, jossa 1 oli heikoin (en tykkää yhtään) ja 4 paras (tykkään paljon) arvosana. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 2,82. Parhaat arviot saivat keittiöhenkilökunnan ystävällisyys, ruoan lämpötila sekä ruokailuympäristön viihtyisyys. Tyytyväisyys oli korkeinta alakouluissa, joissa oli keskiarvo 2,95. Lukiossa keskiarvo oli 2,88 ja yläkouluissa 2,58. Kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti ruoan maku, ulkonäkö, rakenne sekä ruokalistan monipuolisuus.

Suosituimpia kouluruokia olivat muun muassa uunimakkara, Palermon pasta, pinaattiletut, kalapuikot, tortillat, makaronilaatikko ja lihapullat. Vähiten mieluisiksi ruoiksi arvioitiin pinaattikeitto, hernekeitto, maksalaatikko sekä erilaiset kaaliruoat.

Avoimessa palautteessa kiitosta saivat maksuton kouluruoka sekä keittiöhenkilökunnan ystävällinen palvelu. Kehittämistoiveissa korostuivat ruokalistan vaihtelevuus, lisukevalikoima, ruokailuympäristön viihtyisyys sekä oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua ruokalistasuunnitteluun.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kouluruokailun ja palvelujen laadun parantamisessa.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Johtokunta merkitsee tiedoksi kouluruokakyselyn tulokset

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 4	KOULURUOKAKYSELY 2026 OPPILAILLE JA OPISKELIJOILLE johtokuntaan

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta	§ 6	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 111	02.06.2025
Liikelaitosten johtokunta		01.12.2026

43
Vastaus valtuustoaloitteeseen sen seikan tutkimiseksi, voitaisiinko yhdyskuntajätettä, tässä tapauksessa jäteveden puhdistuksessa kertyvää jätelietettä hyödyntää polttamalla termisesti polttolaitoksessa lämmön tuottamiseksi

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 29.04.2025 § 6

Lietteenpoltto polttolaitoksessa on monimutkainen prosessi. Valtuustoaloitteessa on esimerkkinä mainittu Rovaniemellä sijaitseva Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n laitos. Rovaniemen lietteenpolttolaitoksella käsitellään termisesti Alakorkalon jätevedenpuhdistamolla ja muilla jätevedenpuhdistamoilla syntyviä lietteitä sekä muita käsittelyyn soveltuvia jätejakeita. Lietteen sisältämät orgaaniset haitta-aineet tuhoutuvat polttoprosessissa 850 °C:n lämpötilassa, ja poltossa syntyvä tuhka hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lannoitteena tai lannoiteraaka-aineena. Prosessin jäähdytyksessä syntyvää ylijäämäenergiaa hyödynnetään lämpönä käytettäväksi jätevedenpuhdistamolla ja/tai kaukolämpönä. Laitoksen polttoaineteho on 1,3 MW ja lietteenpolttokapasiteetti noin 1,18 t/h, kun vuotuinen käyttöaika on 8 500 h.

Jätevesilietettä termisesti käsittelevä lietteenpolttolaitos perustuu uuteen teknologiaan, jota on Suomessa pilotoitu ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa. Laitoksen rakennusvalvonnan lopputarkastus tehtiin heinäkuussa 2019, jonka jälkeen alkoi laitoksen koekäyttö. Teknisten haasteiden takia lietteenpolttolaitosta ei vuoden 2022 loppuun mennessä saatu jatkuvatoimiseen tuotantoon, eikä laitos toiminut täydellä kapasiteetilla. Toimet laitoksen saamiseksi koekäytöstä jatkuvatoimiseen tuotantoon ovat käynnissä. Vuonna 2022 laitoksella suoritettiin 14 koekäyttöjaksoa. Jokaiseen käyttöönottojaksoon sisältyi laitoksen ylösajo (polttoreaktorin lämmitys jätteenpolttodirektiivin mukaiseen 850 °C:een lämpötilaan), lietteen polttaminen ilman tukipolttoaineiden käyttöä ja laitoksen alasajo. Häiriöiden esiintyessä prosessi keskeytettiin ja laitos ajettiin alas. Ennen seuraavaa käyttöönottojaksoa tehtiin tarpeelliset huoltotyöt ja mahdolliset muutokset laitteistoon. Laitoksen käyntiajaksi lasketaan tunnit, jolloin lietettä syötetään polttoreaktoriin. Vuonna 2022 käyttötunteja kertyi yhteensä 1619, eli 19 % tavoitellusta 8 500 tunnista. Lähde: YLVA-raportointi 2022.

Lietteenpolttolaitos on varustettu savukaasujen puhdistinlaitteistoilla, jotka kokonaisuutena täyttävät parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimukset. Polttoreaktorissa lietteen palamisessa muodostuvat savukaasut puhdistetaan kolmessa vaiheessa ja puhdistuksessa erotettu hygieeninen ja ravinnerikas tuhka otetaan talteen. Ensimmäinen puhdistus tehdään syklonierottimella kuumista savukaasuista, jolloin valtaosa tuhkasta poistuu prosessista. Toinen puhdistus tehdään jäähdytetyistä savukaasuista kuitusuotimella. Kiintoaineen erottamisen yhteydessä savukaasuista poistuu myös raskasmetalleja. Kolmas vaihe savukaasujen puhdistuksessa on rikkipesuri, jossa rikkidioksidin (SO_2) neutralointi tapahtuu pesuriveteen syötettävän lipeän

(NaOH) avulla. Pesurivetenä käytetään jätevedenpuhdistamolta saatavaa teknistä vettä tai varajärjestelmänä verkostovettä. Typenoksidien määrää savukaasuissa hallitaan polton vaiheistuksella sekä hyödyntämällä lietteestä erotettua ammoniumtyppeä typpireduktiossa. Savukaasut johdetaan puhdistettuna ympäristöön piipusta, jonka korkeus on 29 metriä, (2,5 x laitosrakennuksen korkeus). Lähde: YLVA-raportointi 2022.

Polttolaitoksen kokonaishinta-arvio on ollut luokkaa 4,3 Meur. Tarkempia hinta-arvioita ei ole ollut saatavilla.

Polttoa varten liete pitäisi kuivata mahdollisimman kuivaksi, jotta tukipolttoaineen määrä voidaan minimoida. Lietteenpoltto vaatii korkean lämpötilan ja sen ylläpito vaatii paljon energiaa. Nurmijärvellä syntyy yhdyskuntalietteitä noin puolet verrattuna Rovaniemeen. Vesilaitoksen johtaja on vieraillut kyseisellä laitoksella syksyllä 2023. Luvatut, uuden monimutkaisen tekniikan hyödyt ovat jääneet osaksi toteutumatta ja edelleen haasteet jatkuvat. Polttoprosessin ylläpitäminen on tarkkaa ja vaativaa. Pienet muutokset lietteenkuiva-ainepitoisuuksissa aiheuttavat epästabiilisuutta prosessiin ja sen ylläpitoon, kun polttolämpötila on pidettävä jatkuvasti yli 850 asteessa.

Liete on vesilaitostoiminnasta syntyvä ns. sivuvirta, jonka käsittelyyn on erikoistuneita toimijoita. Lähialueella sijaitsee useita käsittelylaitoksia ja Nurmijärven Veden osalta lietteenjatkokäsittely kilpailutetaan määräajoin. Jatkokäsittelyn hinta on kohtuullinen ja palvelu toimii rutiininomaisesti. Tällä hetkellä sekä Klaukkalan että Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoiden ylijäämälietteet kuljetetaan ENVOR Oy:n toimesta pääosin Forssaan jatkokäsittelyyn.

Nurmijärven Veden päätehtävä on toimittaa turvallista ja hyvälaatuista talousvettä asiakkaille keskeytyksettä ja palauttaa lupaehtojen mukaisesti puhdistetut jätevedet luonnon kiertokulkuun. Kasvavassa kunnassa investointitarpeet ovat kohtuullisen suuret, kuten uusi suurempi vesitorni Klaukkalaan, uusi JV-puhdistamo kirkonkylälle ja päävesijohdot. Nurmijärven Veden nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista rakentaa omaa lietteenpolttolaitosta.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuustoaloite ei johda asian jatkokäsittelyyn, vaan todetaan läpikäydyksi ja käsitellyksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja, Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta	§ 6	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 111	02.06.2025
Liikelaitosten johtokunta		01.12.2026

Kunnanhallitus 02.06.2025 § 111

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Käsittely

Jouni Maijala esitti Kimmo Pirkkalan ja Kalle Mustosen kannattamana asian palauttamista valmisteluun seuraavin perustein:
Vastauksessa ei ole millään tavalla huomioitu Klaukkalan vedenpuhdistamon ja Nurmijärven sähkön synergiaetuja mahdollisessa yhteistyössä lietteenpoltossa.

Aloitteen vireille saattamisen aikaan 2021 suunnitelmissa oli koko kunnan jätevesien käsittely Klaukkalan puhdistamolla. Suunnitelma on sittemmin muuttunut. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että lietteenpolton mahdollisuudet nimenomaan Klaukkalassa ovat hyvät, koska siellä sijaitsee Nurmijärven sähkön kaukolämpöä tuottava energialaitos. Jätevedenpuhdistamon biokaasua käytetään jo energialaitoksella. Tätä toimintamallivaihtoehtoa ei vastaus pitänyt sisällään.

Tämän lisäksi on huomioitava, että lietteen jatkokäsittelyn kuljetusten kustannusvaikutuksia ei ole avattu vastuksessa. On vain todettu hinnan olevan kohtuullinen. Olisi hyvä saada tietää kustannusvertailu kuljetusten ja lietteenpolton välillä sekä myös ympäristövaikutusten arviointi. Poltettaessahan osa haitallisista lietteen aineksista häviää. Toisin on jatkokäsittelyn osalta.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Maijalan palautusesitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Maijalan palautusesityksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta	§ 6	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 111	02.06.2025
Liikelaitosten johtokunta		01.12.2026

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
710/00.02.00.02/2021

Kunnanhallitus palautti 2.6.2025 asian uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksen perusteena oli erityisesti tarve selvittää Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ja Nurmijärven Sähkö Oy:n mahdollisia synergiaetuja lietteen käsittelyssä ja energiahyödyntämisessä. Lisäksi edellytettiin nykyisen lietteen jatkokäsittelyn ja lietteen polton kustannusten sekä ympäristövaikutusten tarkempaa vertailua.

Klaukkalan jätevedenpuhdistamon nykyinen lietteenkäsittely perustuu lietteen sakeutukseen, mädätykseen ja kuivaukseen. Mädätyksessä muodostuva biokaasu on hyödynnetty Nurmijärven Sähkö Oy:n energiantuotannossa. Lietteenkäsittelyprosessi on puhdistamon alkuperäistä, noin 20 vuotta vanhaa tekniikkaa ja edellyttää lähivuosina merkittävää saneeraamista.

Vuonna 2025 Klaukkalan puhdistamolla muodostui noin 2 220 märkätonnia kuivattua lietettä, joka toimitettiin jatkokäsiteltäväksi Envor Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitokselle Forssaan. Puhdistamon mädättämössä muodostui samalla biokaasua, josta energiasisällöltään noin 1,3 GWh myytiin hintaan 54 000 euroa (alv 0%) Nurmijärven Sähkö Oy:lle lämmöntuotantoon.

Kunnanhallituksen palautuspäätöksen ja lietteenkäsittelyn lähestyvän saneeraustarpeen vuoksi Nurmijärven Vesi tilasi FCG Oy:ltä Klaukkalan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn kannattavuusselvityksen. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella nykyisen lietteenkäsittelyn saneeraustarpeita, vaihtoehtoisia lietteenkäsittelymenetelmiä ja niiden soveltuvuutta Klaukkalan olosuhteisiin sekä ratkaisujen taloudellisuutta elinkaaritarkasteluna.

Aiemmassa valtuustoaloitteen valmistelussa lietteen termisen käsittelyn vertailukohteena käytettiin Rovaniemen lietteenpolttolaitosta. Tarkastelu osoitti, että lietteen polttaminen on teknisesti mahdollista, mutta prosessi on vaativa. Lietteen kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu vaikuttaa prosessin vakauteen, ja polttolämpötila on pidettävä jatkuvasti yli 850 asteessa. Vertailulaitoksen investointikustannukseksi oli arvioitu noin 4,3 milj. euroa, ja laitoksen käyttöönotossa oli esiintynyt merkittäviä teknisiä haasteita. Nurmijärvellä muodostuvan lietteen määrä on lisäksi olennaisesti vertailulaitosta pienempi.

Rovaniemellä Alakorkalon jätevedenpuhdistamolla sijaitsevan lietteenpolttolaitoksen ympäristöluvan mukainen velvoitetarkkailu aloitettiin Lapin ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 alusta. Teknisten haasteiden takia laitosta ei vuoden 2025 loppuun mennessä saatu jatkuvatoimiseen tuotannolliseen käyttöön, ja laitoksen käyttöaste vuonna 2025 oli 41,5 % tavoitellusta 8500 tunnista. Lähde: Rovaniemen lietteenpolttolaitos, Ympäristönsuojelun vuositietojen raportointi vuodelta 2025.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta	§ 6	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 111	02.06.2025
Liikelaitosten johtokunta		01.12.2026

Johtopäätökset
Lietteenkäsittelyn kokonaisuutta on jatkovalmistelussa arvioitu siitä näkökulmasta, mikä ratkaisu on Klaukkalan puhdistamolle teknisesti toimintavarmin, taloudellisesti tarkoituksenmukaisin ja vesilaitoksen perustehtävän kannalta perusteltu.

Lietteenkäsittelyselvityksessä kannattavuus arvioitiin kussakin vaihtoehdossa tarvittavien investointien vuotuiskustannusten (kaikille kustannuksille yhteinen 20 v takaisinmaksuaika ja 3,0 % korkokanta) ja netto käyttökustannuksien (mädätysvaihtoehdoissa huomioitu biokaasun myyntitulot) summina. Näin laskien pienimmät vertailtavat vuotuiskustannukset olivat lietteen mekaanisen kuivauksen vaihtoehdossa (VE C), joskin kustannusero osavirtamädätykseen (VE B) oli pieni. Tämä vaihtoehto (C) on myös vähäriskisin operoinniltaan sekä lieteprosessin saneerauksen aikaisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi se vapauttaa typenpoiston laitoskapasiteettia rejektivesien sisäisen kuormituksen jäädessä pois.

Nykyisen mädätysprosessin jatkaminen edellyttäisi ikääntyneen lietteenkäsittelyjärjestelmän merkittävää saneeraamista. Jatkossa ei ole tarkoituksenmukaista sitoa investointeja nykyisen mädätysprosessin uusimiseen, vaan **Klaukkalan puhdistamon lietteenkäsittelyssä esitetään luovuttavaksi mädätyksestä**.

Samassa yhteydessä, selvitysten perusteella **oman lietteenpolttolaitoksen toteuttamista Klaukkalaan ei esitetä**. Lietteenpolttoon liittyisi laitoksen kokoon nähden merkittävä investointi, vaativa kuivaus- ja polttoprosessi, savukaasujen käsittely sekä uudenlaista käyttö- ja kunnossapito-osaamista. Aiemman vertailukohteen kokemukset osoittavat myös prosessin toimintavarmuuteen liittyvät haasteet, jolloin mahdollinen lämmöntuotanto ei ole varmennettua ja siten määrältään ja arvoltaan vaikeasti määriteltävissä.

Kokonaisuutena tarkoituksenmukaisimmaksi ratkaisuksi arvioidaan siten **mädätyksestä luopuminen, lietteen kuivaaminen puhdistamolla ja kuivatun lietteen toimittaminen ulkopuoliseen jatkokäsittelyyn kilpailutettavana palveluna (VE C)**. Näin Nurmijärven Veden ei tarvitse tehdä merkittävää saneeraus- tai uudisinvestointia omaan mädätys- tai polttolaitokseen, ja lietteen lopullista hyödyntämistapaa voidaan jatkossa ohjata palveluhankinnan ehtojen sekä lainsäädännön ja alan käsittelyratkaisujen kehittymisen perusteella. Myös kunnan Kestävän Kasvun ohjelma edellyttää arvioimaan kriittisesti kaikki lähiajan investoinnit.

Oheismateriaaleina Klaukkalan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyn kannattavuusselvitys 07.10.2026 ja Rovaniemen lietteenpolttolaitos, Ympäristönsuojelun vuositietojen raportointi vuodelta 2025.

Esittelijä
Vesilaitoksen johtaja

Esitys
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan läpikäydyksi ja käsitellyksi johtopäätösten mukaisesti. Samalla johtokunta

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta	§ 6	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 111	02.06.2025
Liikelaitosten johtokunta		01.12.2026

päättää, että Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla luovutaan lietteen mädätyksestä kannattavuusselvityksen vaihtoehto C mukaisesti.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja, Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamak(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

konsernin hallintopäällikkö

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 5	Valtuustoaloite sen seikan tutkimiseksi, voitaisiinko yhdyskuntajätettä, tässä tapauksessa jäteveden puhdistuksessa kertyvää jätelietettä hyödyntää polttamalla termisesti polttolaitoksessa lämmön tuottamiseksi.

44
Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallintosäännössä voidaan määrätä vastaava oikeus koskemaan myös lautakuntia ja liikelaitoksen johtokuntia.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa johtokunnan käsiteltäväksi, jollei asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 40 §:n 2 momentin mukaan lautakunnan alaisen viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallintosäännön 40 §:n 3 momentin ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat, joita ei tarvitse ilmoittaa ottomenettelyyn:
- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat
- työryhmän asettaminen
- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset
- ajoneuvojen korvauspäätökset siirto- ja varastointikustannuksista
- vaikutuksiltaan vähäisten ja vähäistä merkittävämpien luonnosvaiheen asemakaavojen nähtäville asettaminen
- irtaimen omaisuuden siirtäminen, myyminen ja hävittäminen.

Otto-oikeutta ei ole seuraavissa asioissa:
- lain tai asetuksen mukaisissa lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa
- yksilöön kohdistuvissa opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioissa
- kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirretyissä asioissa, jos asianomaiset kunnat niin sopivat
- henkilöstöä koskevissa päätöksissä lukuun ottamatta vakinaiseen virkaan ottamista koskevat päätökset.

Ilmoitus otto-oikeuden alaisesta päätöksestä on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Ottomenettelyyn on ilmoitettu 20.10.-23.11.2026 seuraava viranhaltijapäätös:

Verkostopäällikkö
28.10.2026 § 8 Talousveden laadun aiheuttaman haitan korvaaminen asiakkaalle

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Johtokunta päättää merkitä ne viranhaltijoiden päätökset tiedoksi, joiden osalta ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä ja todeta, ettei lautakunta käytä otto-oikeuttaan niiden päätösten osalta, joissa oikaisuvaatimusaika on voimassa.

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Monica Juutinen, monica.juutinen(at)nurmijarvi.fi

Päätös

45
Ilmoitusasiat

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026

a) Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus

Esittelijä
Vesilaitoksen johtaja

Esitys
Merkitään tiedoksi.

Valmistelija
vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

46
Kehitys- ja keskusteluasiat

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026

Ei etukäteen tiedossa olevia kehitys- ja keskusteluasioita.

Esittelijä

Palvelujohtaja
Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Keskustellaan.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, anu.savander-hamalainen(at)nurmijarvi.fi;
vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintämäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös